

تقرير استشاري هندسي

(سلامة وصلاحية أعمال تركيب وتشغيل مصعد)

بمعرفتي أنا المهندس الاستشاري : [REDACTED]

عضو نقابة المهندسين : [REDACTED] قيد استشاري رقم : [REDACTED] سجل هندسي رقم : [REDACTED]

قمت بمعاينة المبنى التالي بياناته :

المالك

هاني [REDACTED]

العنوان

حدائق السليمانية - طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي - القاهرة

وصف المبنى

المبنى مكون من دور أرضي + عدد ٢ دور متكرر .

الغرض من التقرير

التحقق من صلاحية وسلامة الأعمال لتركيب وتشغيل مصعد .

الرأي الفني

بمعاينة المبنى على الطبيعة ، والكشف على جميع العناصر الميكانيكية تم التأكد من أن التصميم والمواد المستخدمة والتركيبات مطابقة للمواصفات الفنية للكوود المصري للمصاعد ، وقد تم مراجعة كافة أنظمة وأجهزة الأمن والسلامة ، والتأكد من عملها بشكل صحيح وهي كما يلي:

- نظام فرملة الطوارئ (الباراشوت) .
- الكوالين والوصلات الخاصة بالأبواب الخارجية
- دوائر الأمان الكهربائية (الميكروسويتش الميكانيكي)
- دوائر التأمين ضد الحمولة الزائدة

وتبين أن جميعها مطابقة للكوود المصري للمصاعد ويتم صيانتها دورياً مع اتباع أساليب التشغيل الآمن للمصاعد .

وهذا تقرير مني بذلك ،،،

مهندس/ [REDACTED]

رقم القيد : [REDACTED]

قيد استشاري : [REDACTED]

رقم السجل : [REDACTED]

التوقيع: